


## Устройства защитного отключения

### Устройства защитного отключения PF4



- Условная устойчивость к короткому замыканию **4,5 кА**
- Соответствует EN 61008
- Номинальное напряжение 230/400 В AC
- Тип **AC** — чувствительность к переменным токам утечки
- Устойчивы к нежелательным отключениям, вызываемым электронными стартерами люминесцентных ламп
- Произвольная сторона подключения к сети



Номинальный ток утечки	In, A	2 полюса	4 полюса
30 мА	25	<b>PF4-25/2/003</b> 293167	<b>PF4-25/4/003</b> 293173
	40	<b>PF4-40/2/003</b> 293169	<b>PF4-40/4/003</b> 293175
	63	<b>PF4-63/2/003</b> 293171	<b>PF4-63/4/003</b> 293177
300 мА	25	<b>PF4-25/2/03</b> 293168	<b>PF4-25/4/03</b> 293174
	40	<b>PF4-40/2/03</b> 293170	<b>PF4-40/4/03</b> 293176
	63	<b>PF4-63/2/03</b> 293172	<b>PF4-63/4/03</b> 293178